



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 197890
способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 536149

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	772-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Вентилятор, осевой, одноступенчатый, диаметр менее 300 мм
Дополнительная характеристика	
Количество	6
Цена за единицу	75 000
Единица измерения	Штука
Сумма, без НДС	450 000
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область Сузакский район Каракурский с.о. с.Каракур, Рудник ""Западный Мынкудук""
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календерных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Марка/модель Заполняется потенциальным поставщиком

Завод изготовитель Заполняется потенциальным поставщиком

Страна происхождения Заполняется потенциальным поставщиком

Согласно рабочему проекту: «Рудник для опытной и опытно-промышленной отработки участка Западный «Мынкудук» в Сузакском районе Южно-Казахстанской области» Раздел «Промплощадка. Здание 19. «501.1-19-ОВ.С»


№ п/п Наименование товара Техническая характеристика товара Ед. изм. Кол-во

1 Вентилятор осевой с электродвигателем ВО 06-300 №6,3 (1,1/1500), исп. №2 Напряжение (вольт) 380 В

Потребляемая мощность 1.1 кВт

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





Обороты двигателя, об/мин 1500
Тип вентилятора Осевой
Производительность 10000 — 10000 м³/ч
Электродвигатель АИР 80 А4
Полное давление 185 — 185 Па
Исполнение 2
Предельная концентрация грязи и пыли 10
Диапазон температур для эксплуатации 40 — 40 °С
Допустимая вибрация вентилятора 5
Масса 39.9 кг
Макс. темп. перемещаемого воздуха 50 °С*штб

* согласно подпункту 29 пункта 37 Правил закупок товаров, работ и услуг АО «ФНБ «Самрук-Казына» приобретения товаров в соответствии с проектной (проектно-сметной) документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы.

ВНИМАНИЕ! В случае расхождения данных в объявлении и технической спецификации, превалируют данные указанные в технической спецификации.

ГАНИ ДАНИЯР АБДУРАЗАКУЛЫ

Дата подписания: 17.10.2018

