



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 197890

способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 536150

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

### 1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	773-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Вентилятор, крышной
Дополнительная характеристика	
Количество	6
Цена за единицу	133 333.33
Единица измерения	Штука
Сумма, без НДС	799 999.98
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область Сузакский район Каракурский с.о. с.Каракур, Рудник ""Западный Мынкудук""
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календерных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Марка/модель Заполняется потенциальным поставщиком

Завод изготовитель Заполняется потенциальным поставщиком

Страна происхождения Заполняется потенциальным поставщиком

Согласно рабочему проекту: «Рудник для опытной и опытно-промышленной отработки участка Западный «Мынкудук» в Сузакском районе Южно-Казахстанской области» Раздел «Промплощадка. Здание 19. «501.1-19-ОВ.С»


№ п/п Наименование товара Техническая характеристика товара Ед. изм. Кол-во

1 Вентилятор крышной с электродвигателем №5,6 1,1кВт/1000об/мин Напряжение (вольт) 380 В

Обороты двигателя, об/мин 1000

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





Тип вентилятора Крышной  
Серия вентилятора ВКР  
№ вентилятора 5,6  
Схема (исполнение) 1  
Мощность двигателя 1,10 кВт  
Типоразмер АИР80В6  
Производительность 5700-7500 м3/час  
Полное давление 0-350 Па  
Тип виброизоляторов ВР 201  
Кол-во виброизоляторов 4  
Масса, кг 87 кг\*шт6

\* согласно подпункту 29 пункта 37 Правил закупок товаров, работ и услуг АО «ФНБ «Самрук-Казына» приобретения товаров в соответствии с проектной (проектно-сметной) документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы.

ВНИМАНИЕ! В случае расхождения данных в объявлении и технической спецификации, превалируют данные указанные в технической спецификации.

ГАНИ ДАНИЯР АБДУРАЗАКУЛЫ

Дата подписания: 17.10.2018

