

Техническая спецификация № 1

Автозаправочные колонки с монтажом на АЗС рудника «АППАК» в 2017 год

Наименование параметра		Норма
1	Количество видов топлива	2-(дизельное топливо, бензин)
2	Тип гидравлики	всасывающая
3	Длина раздаточного рукава, м, не менее	4
4	Общее количество раздаточных рукавов и пистолетов	4
5	Тонкость фильтрования, мкм, не более	20
6	Дискретность отображения информации указателя разового учёта: – стоимости выданного объёма топлива – выданного объёма топлива, дм ³ (л) – цены за 1 дм ³ (л)	0,01 0,01 0,01
7	Верхний предел показаний указателя суммарного учёта, л	999999
8	Верхний предел показаний указателя разового учёта: – выданного топлива, л, не менее – цены за 1 литр топлива – стоимости выданной дозы топлива, не менее	999,99 9999 9999999
9	Цена деления указателя суммарного учёта, л, не более	1
10	Предел допускаемой основной погрешности колонки при нормальных условиях*, %, не более	± 0,25
11	Предел допускаемой основной погрешности колонки при условиях, отличных от нормальных, %, не более	± 0,5
12	Предел допускаемой основной погрешности колонки при измерении минимальных доз, %, не более	± 0,5
13	Вязкость топлива (бензин, керосин, дизельное топливо)	от 0,55 до 40 мм ² /с (от 0,55 до 40 сСт)
14	Напряжение питания от сети переменного тока, В	380±10%
15	Частота сети переменного тока, Гц	50±1
16	Потребляемая мощность колонки, кВА, не более	1,5

№	Наименование	Кол-во	Комплектность
1	Автозаправочная колонка, 50л/мин всасывающая гидравлика 	2	1. Пульт дистанционного управления наливом топлива, запасные фильтры в количестве 4 шт. 2. Пистолеты автоматические


Требование к Поставщику (обязан):

1. Своими силами и средствами демонтировать две колонки, которые установлены на АЗС рудника «АППАК» (по адресу ЮКО, Созакский район, п. Кыземшек, участок «Западный» месторождение «Мынкудук»).
2. Своими силами, материалами и средствами установить две колонки на АЗС рудника «АППАК» (по адресу ЮКО, Созакский район, п. Кыземшек, участок «Западный» месторождение «Мынкудук»).
3. Поставщик осуществляет выезд (в оба конца) своих работников до рудника «АППАК», а также проживание и питание за свой счет.
4. Обучить персонал пользованию.
5. Поставщик должен до начала выполнения работ представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени и паспортных данных каждого работника.
6. Гарантийный срок должен составлять 12 (двенадцать) календарных месяцев.
7. Работы должны производиться в строгом соответствии с требованиями государственных стандартов, санитарных норм и правил РК
8. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Поставщика.
9. Товар должен быть новым и произведён не ранее 2016 года.
(Требование №1-9 подтвердить письменно, приложить)

Условия оплаты: в течение 30 (тридцати) календарных дней после выполнения Работ.
Срок поставки Товара и установки: до 25 декабря 2017 года с даты подачи письменной заявки Заказчика.

Место оказания Услуг: Республика Казахстан, ЮКО, Созакский р-н, п. Кыземшек, DDP Рудник "Западный Мынкудук" Рудник "АППАК"

Начальник АХУ



Коржинбаев Б.Ш.