

Техническая спецификация:

1	Страна происхождения товара	Заполняется потенциальным поставщиком!
2	Производитель	Заполняется потенциальным поставщиком!
3	Марка/Модель	Заполняется потенциальным поставщиком!

№ п.п.	Характеристика	Значение
1	Обслуживаемая площадь	Не менее 60 кв.м.
2	Режим работы	Только охлаждение
3	Воздушный фильтр	Да
4	Функция осушения воздуха	Да
5	Мощность в режиме охлаждения	Не менее 7100 Вт
6	Диапазон рабочих температур в режиме холод	От -40 до +40 градусов Цельсия
7	Воздушный поток	Не менее 19 куб. м/мин
8	Дополнительные режимы работы	<ul style="list-style-type: none"> режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) автоматическое поддержание температуры самодиагностика неисправностей
9	Другие функции и особенности	<ul style="list-style-type: none"> возможность регулировки направления воздушного потока система против образования льда функция запоминания настроек
10	Максимальная длина трюботрассы / перепад высот, м	50 / 30
11	Диаметр труб хладагента	9,5/15,9
12	Функция автоматического возобновления работы после пропадания питания	Да
13	Уровень шума внутреннего блока, Дб	Не более 37
14	Электропитание	220В 50Гц
15	Специальный низкотемпературный комплект, обеспечивающий работу кондиционера(в режиме охлаждения) при -40 градусов цельсия.	Да
16	Гарантия	36 месяцев
17	Режим работы	Круглосуточный, 24/7
18	Тип кондиционера	Настенный
19	Место и условия поставки	Республика Казахстан, ЮКО, Сузакский район, месторождение «Западный Мынкудук» на условиях DDP (согласно ИНКОТЕРМС-2010)
20	Срок поставки	Товар поставляется до 25 декабря 2017 г.
21	Условия оплаты	В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания товарно-транспортной накладной и акта приема-передачи на поставленный товар.

ВНИМАНИЕ!

1. В случае расхождений и несоответствий технических данных с объявлением, технические данные, указанные в технической спецификации, превалят.
2. Потенциальный поставщик обязан предоставить техническую спецификацию с указанием страны происхождения, производителя и марки/модели закупаемого товара, также указать перечень и количество комплектующих приборов в соответствии с требованиями Заказчика.